

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Gryfino, dnia 2026-09-24

Znak sprawy - HK.9020.1.443.2026

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

DECYZJA nr HK.9020.3.80.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie na podstawie:

- o art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1, 37 ax ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 416, z późn.zm.);
- o art. 104, art. 107 § 1 - § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691);
- o § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 roku, poz. 748);
- o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 roku poz. 757, z późn.zm.);

po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w dniu 22 września 2026 roku z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna, sprawozdanie z badań nr:

- o Spr/BM/PW/1609-Q/26 z dnia 24 września 2026 roku, próbka pobrana z punktu sieciowego Przedszkole ul. Wilsona, punkt czerpalny przy wodomierzu głównym, piwnica;

badania wykonało Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów:

I.

orzeka brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Chojna, w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, pochodzącej z sieci wodociągowej Chojna Barwicka, gm. Chojna, w której stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą obecności bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100ml, i nakazuje administratorowi wodociągu, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1; 74-500 Chojna:

1. bezzwłocznie podjąć skuteczne działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej do budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, pochodzącej z sieci wodociągowej Chojna Barwicka, gm. Chojna, w zakresie bakterii grupy coli do wymagań zawartych w załączniku nr 1 część C Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. skutecznego poinformowania odbiorców wody w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, gm. Chojna, o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych,
3. do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia,
4. zapewnić - **nie później niż od dnia 03 października 2026 roku** - odbiorcom wody w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, gm. Chojna, wodę odpowiadającą w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 1 „Minimalne wymagania dotyczące wartości parametrycznych wykorzystywanych do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” - części

C „Parametry wskaźnikowe” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

5. powiadomić pisemnie o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej do budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, pochodzącej z sieci wodociągowej Chojna Barwicka, gm. Chojna,
6. pobranie z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna w zakresie badań mikrobiologicznych - dodatkowych próbek wody do spożycia przez ludzi.

II.

Decyzji w punktach od 1. do 5. na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 22 września 2026 roku została pobrana próbka wody w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna z punktu sieciowego Przedszkole ul. Wilsona, punkt czerpalny przy wodomierzu głównym, piwnica.

Częściowe wyniki z badań mikrobiologicznych przedstawiono w sprawozdaniu:

Spr/BM/PW/1609-Q/26 z dnia 24 września 2026:

- liczba bakterii grupy coli: 14 jtk/100 ml;
- liczba bakterii Escherichia coli: 0 jtk/100 ml;
- liczba Enterokoków kałowych: 0 jtk/ 100 ml;

Badania wykonało Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania, w próbce wody pobranej w punkcie sieciowym Przedszkole ul. Wilsona, punkt czerpalny przy wodomierzu głównym, piwnica, pochodzącej z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą obecności bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100ml.

W związku z powyższym woda w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10, (ok. 217 osób dzieci i dorosłych łącznie) w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, minimalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, wskaźnikowe, dodatkowe wymagania chemiczne, wymagania radiologiczne i istotne do oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych obejmują: m.in. minimalne wymagania dotyczące wartości parametrycznych wykorzystywanych do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Po dokonaniu analizy otrzymanego wyniku badań próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego dla wody pochodzącej z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna w miejscowości Chojna, w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10 woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi z niej korzystających.

Ustalono, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z wodociągu Chojna Barwicka, gm. Chojna w miejscowości Chojna, w budynku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 10 jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna.

W związku z tym należało nałożyć na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

W dniu 24 września 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał stosowny komunikat, który został przesłany wraz z decyzją do dostawcy wody oraz Burmistrza Chojny.

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia 02 października 2026 roku jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 108 §1 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktów od 1. do 5. nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a K.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Chojny,
3. ZPWIS w Szczecinie,
4. aa

MP